1	Порядковый номер камеры			1	2	3	4	5	6	7	8
2	Номинальное напряжение		10 (6)кВ								
3	Номинальный ток сборных шин		630А								
	Тип и сечение сборных шин		АД31Т-50х5								
4	Схема главных цепей										
5	Назначение камеры			Ввод -1	Отходящая линия 1	Тр-р -1	Секц. ВН	Секц. ВН	Отходящая линия 2	Тр-р -2	Ввод -2
6	Номенклатурное обозначение камеры										
7	Номер схемы вспомогательных цепей										
8	Выключатель: тип, ток, напряжение										
9	Выключатель нагрузки			ВНА-10/630	ВНА-10/630	ВНА-10/630	РВЗ-10/630	РВЗ-10/630	ВНА-10/630	ВНА-10/630	ВНА-10/630
10	Напряжение	ЭВ220В	ЭО220В								
11	Шинный разъединитель										
12	Линейный разъединитель										
13	Трансформатор напряжения										
14	Трансформатор собственных нужд					ЗНОЛП				ЗНОЛП	
15	Трансформаторы тока					ТОЛ				ТОЛ	
16	Элементыты эл.магн. блокировки										
17	Наличие обогрева										
18	Предохранители					ПКТ-102/_А				ПКТ-102/_А	
19	Разрядники										
20	Конденсаторы										
21	Кол-во тр-ров тока нулевой последоват-ти										
22	Учет электроэнергии					ЦЭ-6850М				ЦЭ-6850М	

1. Примечание: Предохранители ПКТ в комплект поставки не входят.

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв. ?

Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил	Гончаренко				

Пример оформления опросного листа

2БКТП-630/10/0,4
с учетом по 10кВ

Стадия	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов 1

Опросный лист для заказа камер КСО

ЭНЕРГИЯ