

Инв. ? подл. Попл. и дата. Взам. инв. ?

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---|--|---|--|---|--|
| 1 | Порядковый номер камеры | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 2 | Номинальное напряжение | 10 (6) кВ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Номинальный ток сборных шин | 630А | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Тип и сечение сборных шин | АДЗТГ-50х5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Назначение камеры | | Ввод -1 | Отходящая линия 1 | Тр-р -1 | Секц. ВН | Секц. ВН | Отходящая линия 2 | Тр-р -2 | Ввод -2 | | | | | | | |
| 6 | Номенклатурное обозначение камеры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Номер схемы вспомогательных цепей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Выключатель тип, ток, напряжение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Выключатель нагрузки | | ВНА-10/630 | ВНА-10/630 | ВНА-10/630 | РВЗ-10/630 | РВЗ-10/630 | ВНА-10/630 | ВНА-10/630 | ВНА-10/630 | | | | | | | |
| 10 | Напряжение | ЭВ220В | ЭО220В | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Шинный разъединитель | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Линейный разъединитель | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Трансформатор напряжения | | | | ЗНОЛП | | | | | | ЗНОЛП | | | | | | |
| 14 | Трансформатор собственных нужд | | | | ЗНОЛП | | | | | | ЗНОЛП | | | | | | |
| 15 | Трансформаторы тока | | | | ТО1 | | | | | | ТО1 | | | | | | |
| 16 | Элементы эл. маг. блокировки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Нашице обогрева | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Предохранитель | | | | | ПКТ-102/_А | | | | | ПКТ-102/_А | | | | | | |
| 19 | Разрядники | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Конденсаторы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Кол-во тр-ров тока нулевой последовательности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Учет электроэнергии | | | | ЦЭ-6850М | | | | | | ЦЭ-6850М | | | | | | |

1. Примечание: Предохранители ПКТ в комплект поставки не входят.

| | | | |
|-------------|--------|------|--------|
| Имя | Кол-во | Лист | док |
| Разработчик | | | |
| Проверщик | | | |
| Лист | Листов | Лист | Листов |

Пример оформления опросного листа
 2БКТП-630/10/0,4
 с учетом по 10кВ
 Опросный лист для заказа
 камер КСО

